



acda
azienda cuneese
dell'acqua spa

SELEZIONE PUBBLICA

per l'assunzione di N° 2 esperti di distribuzione e lavori di rete
a tempo pieno e indeterminato, livello 4 del CCNL Gas-Acqua

05 Dicembre 2018

VERSIONE 1

-
1. Per la preventivazione di una condotta fognaria valuto prioritariamente
- A) I tipi di pozzi di ispezione da posare
 - B) Il profilo longitudinale della condotta
 - C) La tipologia di materiale della condotta
-
2. Un S.A.L. è
- A) Stato aumento lavori
 - B) Stato avanzamento lavori
 - C) Studio ambiente lavorativo
-
3. Quali sono le competenze di ARERA?
- A) Ad ARERA sono attribuiti poteri di controllo, ispezione e sanzione sia alle aziende sia dei consumatori
 - B) Tutelare gli interessi dei consumatori, limitare la concorrenza e l'efficienza dei servizi
 - C) Tutelare gli interessi dei consumatori, promuovere la concorrenza e l'efficienza dei servizi
-
4. In riferimento alla Reperibilità (art. 25 del CCNL Gas-Acqua), quale delle seguenti affermazioni è errata?
- A) Il lavoratore si deve dotare autonomamente della strumentazione necessaria e tecnologicamente idonea per rendere tempestivo ed efficace il servizio
 - B) Per reperibilità si intende la disponibilità del lavoratore a prestare la propria attività su chiamata al di fuori del normale orario di lavoro
 - C) Le attività svolte nel luogo dell'intervento prevedono prestazioni lavorative coerenti con la professionalità del lavoratore chiamato in servizio
-
5. In tema di movimentazione manuale dei carichi, quale affermazione è corretta?
- A) Per spostare un oggetto è bene tenere il peso il più possibile vicino al corpo
 - B) Per spostare oggetti voluminosi appoggiati a terra è meglio tirare piuttosto che spingere
 - C) Per sollevare un oggetto da terra, bisogna piegare la schiena e non le ginocchia
-
6. Secondo quanto indicato nel Digs. 81/2008, i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza..
- A) Sono designati dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 - B) Devono essere addestrati alle attività di prevenzione incendi/gestione delle emergenze e/o di pronto soccorso/salvataggio e periodicamente aggiornati
 - C) Hanno responsabilità penale in caso di mancata redazione del piano di evacuazione
-
7. Quale numero completa la seguente sequenza: 5,6,14,45 ,...
- A) 184
 - B) 140
 - C) 90
-
8. In caso di incendio, quale dei seguenti comportamenti NON bisogna adottare nei confronti di una persona avvolta dalle fiamme?
- A) Utilizzare un estintore
 - B) Soffocare le fiamme con una coperta
 - C) Utilizzare dell'acqua
-
9. In un piano cartesiano un punto A con coordinate $x=5$ e $Y= -5$ si colloca
- A) nel secondo quadrante (quadrante alto a sinistra)
 - B) nel quarto quadrante (quadrante basso a destra)
 - C) nel terzo quadrante (quadrante basso a sinistra)
-
10. Cosa regola la Delibera ARERA n.917/2017?
- A) La qualità contrattuale del sistema idrico integrato
 - B) La qualità tecnica e contrattuale del sistema idrico integrato
 - C) La qualità tecnica del sistema idrico integrato

11. Quanti litri sono 2 metri cubi?

- A) 2000
- B) 200
- C) Dipende dalla densità del fluido

12. In riferimento al lavoro straordinario (art. 27 del CCNL Gas-Acqua), quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- A) La maggiorazione nel caso di lavoro straordinario ferialo notturno è pari al 40%
- B) E' considerato lavoro straordinario diurno quello compiuto dal lavoratore in orario compreso dalle 6:00 alle 20:00
- C) Il lavoro straordinario è quello compiuto dal lavoratore oltre la durata dell'orario medio contrattuale

13. Quali precauzioni specifiche occorre adottare se sull'etichetta di un prodotto compare questo simbolo?



- A) Non riscaldare il contenitore ed evitare il contatto con la pelle
- B) Evitare il contatto con fonti di accensione e con sostanze infiammabili
- C) Non disperdere il prodotto negli scarichi e non superare le dosi indicate

14. Se una pompa deve fornire acqua ad una caldaietta posta al 6° piano con una pressione residua di 1,8 bar, quale spinta (prevalenza) minima deve avere?

- A) 4 bar
- B) 22 bar
- C) 2,5 bar

15. Qual è la composizione di ARERA?

- A) E' un organo collegiale composto da Presidente e sette membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica
- B) E' un organo di tre Commissari indipendenti nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico
- C) E' un organo collegiale composto da Presidente e quattro membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica

16. Quale tra i seguenti criteri NON è contemplato nei CCNL Gas-Acqua (art. 23) in riferimento alla predisposizione degli orari di lavoro del personale dipendente?

- A) Azzerare gli straordinari
- B) Ottenere recuperi di produttività, efficienza ed efficacia
- C) Conseguire il miglioramento della qualità del servizio alla clientela

17. Delibera ARERA n.917/2017 - Quanti standard generali prevede?

- A) 6
- B) 12
- C) 8

18. In un'area operativa il seguente pittogramma può trovarsi disegnato:



- A) in un segnale triangolare a sfondo verde
- B) in un segnale tondo a sfondo blu
- C) in un segnale tondo, con bordo e barra trasversale rossi

11. Quanti litri sono 2 metri cubi?

- A) 2000
- B) 200
- C) Dipende dalla densità del fluido

12. In riferimento al lavoro straordinario (art. 27 del CCNL Gas-Acqua), quale delle seguenti affermazioni è corretta?

- A) La maggiorazione nel caso di lavoro straordinario feriale notturno è pari al 40%
- B) E' considerato lavoro straordinario diurno quello compiuto dal lavoratore in orario compreso dalle 6:00 alle 20:00
- C) Il lavoro straordinario è quello compiuto dal lavoratore oltre la durata dell'orario medio contrattuale

13. Quali precauzioni specifiche occorre adottare se sull'etichetta di un prodotto compare questo simbolo?



- A) Non riscaldare il contenitore ed evitare il contatto con la pelle
- B) Evitare il contatto con fonti di accensione e con sostanze infiammabili
- C) Non disperdere il prodotto negli scarichi e non superare le dosi indicate

14. Se una pompa deve fornire acqua ad una caldaia posta al 6° piano con una pressione residua di 1,8 bar, quale spinta (prevalenza) minima deve avere?

- A) 4 bar
- B) 22 bar
- C) 2,5 bar

15. Qual è la composizione di ARERA?

- A) E' un organo collegiale composto da Presidente e sette membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica
- B) E' un organo di tre Commissari indipendenti nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico
- C) E' un organo collegiale composto da Presidente e quattro membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica

16. Quale tra i seguenti criteri NON è contemplato nel CCNL Gas-Acqua (art. 23) in riferimento alla predisposizione degli orari di lavoro del personale dipendente?

- A) Azzerare gli straordinari
- B) Ottenere recuperi di produttività, efficienza ed efficacia
- C) Conseguire il miglioramento della qualità del servizio alla clientela

17. Delibera ARERA n.917/2017 - Quanti standard generali prevede?

- A) 6
- B) 12
- C) 8

18. In un'area operativa il seguente pittogramma può trovarsi disegnato:



- A) in un segnale triangolare a sfondo verde
- B) in un segnale tondo a sfondo blu
- C) in un segnale tondo, con bordo e barra trasversale rossi

19. Ai sensi D.lgs 81/2008, quale delle seguenti attività è tipica della figura del preposto?

- A) Esercita poteri decisionali e di spesa
- B) Coordina il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- C) Sovrintende e vigila sull'osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori

20. Quale fra i seguenti non è un obbligo del lavoratore indicato nel D.lgs. 81/2008?

- A) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
- B) Partecipare alla spesa per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale
- C) Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro